

# कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी बिजनौर

पत्रांक क-1/सी0एफ0ओ0/बी0जे0आर0/2018  
सेवा में,

दिनांक जुलाई 18, 2018

स्वामी/प्रबन्धक  
पुष्प निकेतन स्कूल,  
धामपुर शुगर मिल परिसर धामपुर  
जनपद बिजनौर ।

विषय: प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता के प्रमाणिकरण के सम्बन्ध में ।

संदर्भ:- आपके आवेदन पत्र दिनांक निल के क्रम में।

उपरोक्त संदर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया । उक्त संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या: 1120(1)/आठ, दिनांक 27-12-1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क भारतीय स्टेट बैंक शाखा बिजनौर जनपद बिजनौर में जमा करा दिया गया है। उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था निम्नवत है ।

क्र०स०	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील/अकार्यशील
1-	ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर	4.5 के०जी०	20	कार्यशील
2-	फायर हाईड्रेन्ट मय पाईप एवं ब्रान्च	-	01	कार्यशील
3-	फायर बकेट्स	09 लीटर	16	कार्यशील

उपरोक्त वर्णित अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने का दायित्व स्वामी/प्रबन्धक का होगा । इसके अतिरिक्त अग्निशमन उपकरणों के मन्टीनेंस हेतु एक मन्टीनेंस रजिस्टर प्रतिष्ठान में बनाकर रखा जायेगा जिसमें दैनिक, सप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्द्ध वार्षिक, वार्षिक कार्यकलापों का विवरण अंकित किया जायेगा ।

अतः उक्त विद्यालय में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता प्रमाणित की जाती है । विद्यालय भवन में स्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था समय-समय पर इनकी कार्यशीलता प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व प्रबन्धक/स्वामी का होगा । उपरोक्तानुसार पालन न करने की दशा में निर्गत पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा ।

(सन्तोष कुमार राय)  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
बिजनौर

प्रतिलिपि: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद बिजनौर को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।